

Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs. 3 EnWG

Stromnetz der Stadtwerke Emsdetten GmbH

Berichtsjahr 2026 (vorläufige Werte)	Jahreswert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG													
Höchstlast Mittelspannung in kW	32.094	32.094	31.170										
Höchstlast Umspannung MS/NS in kW	17.025	17.025	16.143										
Höchstlast Niederspannung in kW	17.165	17.165	15.989										
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG													
Gesamtnetzverluste über alle Spannungsebenen in kWh	661.702	363.557	298.145										
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG													
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden in kW	14.560	14.560	13.377										
Summenlast Netzverluste in kW	740	740	708										
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG													
Die Stadtwerke Emsdetten GmbH wendete das synthetische Verfahren an.													
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG													
Höchstentnahmelast aus Umspannung aus HS/MS in kW	30.001	30.001	29.267										
Netzbezug aus Umspannung HS/MS in kWh	23.790.163	12.919.014	10.871.149										
Höchstentnahmelast aus Mittelspannung in kW	17.025	17.025	16.143										
Netzbezug aus Mittelspannung in kWh	13.746.742	7.734.258	6.012.484										
Höchstentnahmelast aus Umspannung MS/NS in kW	16.697	16.697	15.827										
Netzbezug aus Umspannung MS/NS in kWh	13.492.629	7.592.691	5.899.938										
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG													
Summe aller Einspeisungen Mittelspannung in kWh	3.433.575	1.780.841	1.652.734										
Summe aller Einspeisungen Umspannung MS/NS in kWh	65.536	0	65.536										
Summe aller Einspeisungen Niederspannung in kWh	1.979.333	892.309	1.087.024										
Netzrelevante Daten nach § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG													
Menge der Verlustenergie in kWh	661.702	363.557	298.145										